

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Le Long Vietnam Co., Ltd.
Cum Cong Nghiep Duc My, XA Duc Hoa Dong, Huyen Duc Hoa
81999 LONG AN
VIETNAM

| Anerkennungs-Nr. / Approval No. | Anzahl der Seiten / No. of pages | gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy] | gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy] |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| G 114047 | 4 | 18.07.2022 | 17.07.2026 |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Wartungsfreie Blei-Batterie/ Maintenance-free lead acid
battery
LONG WP7.2-12A / WP7.2-12AV0 / WPS7.2-12 / WPS7.2-12V0

Verwendung / Use

in Gefahrenmeldeanlagen /
in Alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:2015-10
VdS 2102:2020-09

Köln, den 04.05.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert und mit sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden. Alle Ände-
rungen der Voraussetzungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle – mitsamt den
erforderlichen Unterlagen – unver-
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to enco-
sure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherheitstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certifi-
cation body for fire protection
and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114047 vom/ dated 04.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject | Typ Type | Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No. | Anerkennungsnr. Approval No. |
|---|--|--|---------------------------------|
| Wartungsfreie Blei-Batterie Nennspannung: 12 V Nennkapazität(C ₂₀): 7,2 Ah Gehäuse-Ausführungen: - Standard Gehäuse (Standard case) - Flammwidriges Gehäuse (Flame retardant case) - Standard Gehäuse (Standard case) - Flammwidriges Gehäuse (Flame retardant case) | LONG WP7.2-12A LONG WP7.2-12AV0 LONG WPS7.2-12 LONG WPS7.2-12V0 | | |
| Maintenance-free lead acid battery Nominal voltage: 12 V Nominal capacity (C ₂₀): 7,2 Ah Housing versions: - Standard case (Standard case) - Flame-retardant case (Flame-retardant case) - Standard case (Standard case) - Flame-retardant case (Flame-retardant case) | LONG WP7.2-12A LONG WP7.2-12AV0 LONG WPS7.2-12 LONG WPS7.2-12V0 | | |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114047 vom/ dated 04.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage Identification of document | Datum Date | Seiten Pages |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| Technisches Datenblatt | LONG WP7.2-12A, 031016-1E | 03.10.2016 | 1 |
| Technisches Datenblatt | LONG WP7.2-12AV0, 031016-1C | 03.10.2016 | 1 |
| Technisches Datenblatt | LONG WPS7.2-12 | 07.02.2018 | 1 |
| Datenblatt Kennzeichnung | WP7.2-12A | 18.07.2014 | 1 |
| Datenblatt Kennzeichnung | LONG-250108502 | | |
| Datenblatt Kennzeichnung | WP7.2-12AV0 | 18.07.2014 | 1 |
| Datenblatt Material | LONG-250108512 | | |
| Technisches Datenblatt | WP7.2-12A/7.2-12AV0 | 11.07.2014 | 1 |
| Technisches Datenblatt | Date code WP7.2-12A/AV0 | 11.07.2014 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 60-M1A0008-01, WP8.5-12 | 23.01.2015 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 60-M2A0007-01, WP7-12 | 26.04.2019 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 60-M2A0017-01, WP8.5-12 | 29.11.2013 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 64-A1A0046-01, NP360(+) | 01.04.2011 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 64-A1A0046-02, NP360(+) | 01.04.2011 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 64-A2A0045-01, NP360(-) | 01.04.2011 | 1 |
| Konstruktionszeichnung | 64-A2A0045-02, NP360(-) | 01.04.2011 | 1 |



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114047 vom/ dated 04.05.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.

It ist not permitted to use the battery in gas-sealed housings.